

**Treść zapytania i wyjaśnienie do zapisów
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr BZ/ZP.07/04/06/14. na: „Budowę magazynu środków do zimowego utrzymania dróg w tym soli drogowej z wytwornicą solanki dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”.

PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniem.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

Pytanie:

Zamawiający określił w punkcie 1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe w Programie Funkcjonalno Użytkowym wymogi odnośnie ścianki oporowej:

„Magazyn musi mieć niezależną od konstrukcji obiektu ścianę oporową, wykonaną w technologii umożliwiającej demontaż i ewentualne przeniesienie jej wraz z konstrukcją magazynu w inne miejsce.”

Czy Zamawiający dopuszcza aby elementy konstrukcyjne ścianki oporowej dotykały, wspierały się o elementy konstrukcji hali? Elementy konstrukcyjne ścianki oporowej pozostawałyby nadal tak skonstruowane, że możliwy byłby niezależny demontaż ścianki oporowej, bez naruszenia konstrukcji magazynu, tzn. pozostawałby niezależny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż właściwości magazynu określone przez Zamawiającego w pkt. 1.4. ppkt. 13 Programu Funkcjonalno Użytkowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, dotyczą przede wszystkim możliwość demontażu i ponownego montażu ścianki oporowej jak i całej konstrukcji. Jeżeli proponowane rozwiązanie będzie spełniało te wymagania, czyli umożliwi demontaż ścianki, przeniesie obciążenia od składowanej soli - i w niczym nie przeszkodzi przy ewentualnym demontażu konstrukcji, to Zamawiający dopuszcza możliwość takiego rozwiązania, aby elementy konstrukcji hali, stanowiły jednocześnie konstrukcję dla ściany oporowej. Przy czym jest oczywiste, że w obliczeniach elementów konstrukcji hali zostaną uwzględnione obciążenia od naporu składowanej soli.

CZŁONEK ZARZĄDU

.....*Mirosław Rikinkowski*.....
/podpis i pieczęć Zamawiającego/